Міністерство охорони здоров'я України ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ України» Корюківський міськрайонний відділ		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 312/ТГ/о Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2010р. № 1160

Код форми за ЗКУД	0	2	0	0	0	0	0	0
Код закладу за ЗКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

ПРОТОКОЛ № 306
дослідження питної води
від " 13 " грудня 2023 року

Місце відбору проби: *15300; м.Корюківка, вул. Передзаводська, 8; КП «Корюківкаводоканал»*

Найменування вододжерела: *водопровідна мережа (згідно договору №2 від 01.2023р.)*

Дата і час відбору проби: *13.12.2023 р. 8 00* **Дата і час доставки проби:** *13.12.2023 р. 8 35*

Запах 0 (<=2) **бали при 20⁰ С** 0 (<=2) **бали при 60⁰ С**

Присмак 1 (<=2) **бали при 20⁰ С, кольоровість (забарвленість), градуси** <5 (<=20)

Мутність (каламутність) <0,9 (<=2,6) **по НОК**

Осад (описати) - **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Прозорість - **см**

pH - **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

зв'язаний - мг/дм³

залишковий озон - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Окисність *(перманганатна)* - мгО/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Азот в мг/л

аміаку *(по NH_4^+)* - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

нітритів *(по NO_2^-)* - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

нітратів *(по NO_3^-)* - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Загальна жорсткість - ммоль/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Сухий залишок - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Хлориди - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Сульфати - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Залізо (загальне) - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Мідь - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Цинк - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Свинець - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Миш'як - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Барій - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Фтор (фториди) - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Залишковий алюміній - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Поліфосфати - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Селен - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10від 16.07.10**

Нікель - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Марганець - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Тригалогенметани (ТГМ, сума) - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Поверхнево-активні речовини (аніонні) - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Феноли (леткі) - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Нафтопродукти - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10від 16.07.10**

Лужність загальна - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Магній - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Ртуть - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Талій - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Ціаниди - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Хром (+6) - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Кадмій - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Пестициди: - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Стронцій стабільний - мг/дм³ **ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10**

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³: Кальцій мг/дм³,

калій та натрій – мг/дм³

Підпис особи, що проводила дослідження: фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Корюківського МРВ **Фурман О.М.**

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: За визначеними показниками якість відібраного зразка води відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Корюківський міськрайонний відділ

Завідувач Корюківським МРВ (підпис) **Кузюра О.П.**

Код форми за ЗКУД								
Код закладу за ОКПО	3	8	5	0	9	7	4	2

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ», Корюківський МРВ 15300, Чернігівська область, м.Корюківка, вул.Передзаводська,8

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації **№ 205/о** **ЗАТВЕРДЖЕНА** **наказ МОЗ України 04.01.2001 №1**

Результат №306
санітарно – мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, що проводили дослідження: мікробіологічна лабораторія Корюківського МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ»

Найменування зразка: вода питна водопровідна 0,5х1

Місце відбирання зразків: КП «Корюківкаводоканал»
№306- м.Корюківка, вул.Передзаводська,8 (мережа)

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (Загальне мікробне число,загальні коліформи, E.coli,ентерокок), згідно договору №2 від 30.01.2023р.

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 12.12.2023 о 14:20
число, місяць, рік

Фельдшер- санітарний відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Корюківського МРВ ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» Зелена О.І.

Результати дослідження:

№ проби	ЗМЧ	Загальні коліформи	E.coli	Ентерокок
306	Менше 10КУО/см^3	Не виявлені в 100 см^3	Не виявлені в 100 см^3	Не виявлені в 100 см^3

(відповідає вимогам НТД, не відповідає, НТД відсутні)

Дата видання результату: «14» 12 2023р.

Завідувач мікробіологічною лабораторією,
лікар бактеріолог Мироненко В.Г.

Погоджено завідувач Корюківського МРВ,
лікар з загальної гігієни Кузюра О.П.

Корюківський міськрайонний відділ
38509742