

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Міністерство охорони здоров'я України ДНУ «Чернівецький ОЦКПХ МОЗ України» Корюківський міський районний відділ | Кол. форм за ЗКУД Код закладу за ЗКПО МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 13.1.1.7.1.1.1.1.1 Затверджена наказом МОЗ України Д.11.0.17.1.2.0.02.02.02. № 1.1.02.02 | 0 2 0 0 0 0 0 0 3 8 3 0 9 7 4 2 |
|---|--|------------------------------------|

ПРОТОКОЛ № 80
дослідження питної води
від 23^{го} квітня 2024 року

Місце відбору проби: 15300 м. Корюківка, вул. Софії Русової, КП «Корюківкаводоканал»
 Найменування водозжерела: водонапірна башта (згідно договору №17 від 31.01.2024р.)
 Дата і час відбору проби: 22.04.2024 р. 10⁰⁰ Дата і час доставки проби: 22.04.2024 р. 10⁰⁰
 Запах 0 (<=2) бали при 20° С 0 (<=2) бали при 60° С

Присмак 1 (<=2) бали при 20° С, кольоровість (забарвленість), градуси <5 (<=20)
 Мутність (каламутність) <0,9 (<=2,0) по НОК
 Осід (описати) _____
 Прозорість _____ см

pH 8,7 (6,5-8,5) од. рН ДСТУ ISO 4077-2001
 Залишковий хлор _____ мг/дм³

вільний _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 зв'язаний _____ мг/дм³
 залишковий озон _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Оксисість (*перманганатна*) 0,9 (5,0) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 аміаку (*по NH₄⁺*) 0,36 (<=0,5) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

нітритів (*по NO₂⁻*) <0,003 (<=0,5) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 нітратів (*по NO₃⁻*) <0,1 (<=50,0) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Загальна жорсткість 0,3 (<=7,0) ммоль/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Сухий залишок 515 (<=1000) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Хлориди 6,8 (<=250) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Сульфати <2 (<=250) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Залізо (загальне) <0,02 (<=0,2) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Мідь <0,02 (<=1,0) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Цинк _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Свинць _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Миш'як _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10

Барій _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Фтор (фториди) 0,87 (<=1,5) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Залишковий алюміній <0,05 (<=0,2) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Поліфосфати <3,5 (<=3,5) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Селен _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Нікель _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Марганець _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Тригалогенметани (ТГМ, сума) <0,01 (<=0,05) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Поверхнево-активні речовини (аніонні) <0,5 (<=0,5) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Феноли (легкі) _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Нафтопродукти _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Лужність загальна 5,9 (<=6,5) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Магній 2,4 (н/н) мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Ртуть _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Талій _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Ціаніди _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Хром (+6) _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Кадмій _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Пестициди: _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Стронцій стабільний _____ мг/дм³ ДСанПін 2.2.4-171-10 від 16.07.10
 Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³: Кальцій – 3,2 (н/н) мг/дм³,
 калій та натрій – 140,5 (н/н) мг/дм³

Підпис особи, що провела дослідження: Фельдшер-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Корюківського МРВ
 Фурман О.М.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: За визначеними показниками якості відібраного зразка води відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Завідувач Корюківським МРВ _____ Кузюра О.П.
 (підпис)